

os/cant/CD-3/ABE/SRR

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, सरसावा, सरसावा से बिनाखेडी मार्ग किमी 0 1 (शान्ति धाम मार्ग) सरसावा, सहारनपुर भवन का निरीक्षण दिनांक 31-08-2020 को किया गया। विद्यालय भवन स्थान सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक-चैकलिस्ट

४३४/४/१०२०
संजय दिंह
सहायक अधिकारी
निर्माण इष्ट-३
लो.निर्माण सहारनपुर


MANAGER
MOTHER TERESA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATION NUMBER- 2132020
SARSAWA (SAHARANPUR)-247232



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चैकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा- 6 से 12) हेतु चैकलिस्ट


मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, सरसावा

सरसावा से बिन्नाखेड़ी मार्ग किमी0 1 (शान्ति धाम मार्ग), सरसावा, सहारनपुर

क्र सं	सुरक्षा सम्बन्धित तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
1.	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन का मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	स्थानीय निकाय से स्वीकृत है
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं दो मंजिला
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टर (18000 वर्गमी0) है?	1231.53 वर्गमी0
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हां
6.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
7.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हां
8.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
9.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं।	हां
10.	क्या भवन की दीवारें / छतों में कैंक हैं?	नहीं
11.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हां
12.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौडाई 6.0 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	हां
13.	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हां
14.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
15.	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम भाप (चौडाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हां
16.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधिक है?	हां

MOTHER TERESA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATION NUMBER- 2132020
SARSAWA (SAHARANPUR)-247232

संजय सिंह
सहायक अधिकारी
निर्माण अध्यक्ष-3
प्रमो. सहारनपुर



PRINCIPAL
★ AFFILIATION NUMBER- 2132020

18.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	लां
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल / डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
21.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
22.	क्या भवन की आतंरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23.	क्या भवन की आतंरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
24.	भवन यदि दो मंजिला है तो— (i) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है? (ii) क्या भवन में बैंसमेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	दो मंजिला 2000+2000 नहीं
25.	क्या भवन में विकलागों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ
26.	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती हैं?	हाँ
27.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
28.	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	हाँ
29.	क्या समक्ष अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या नहीं?	हाँ

संजय सिंह
सहायक अधिकारी
निमन खण्ड-3
लोकलिंग सहारनपुर

31/07/2020

MANAGER
MOTHER TERESA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATION NUMBER- 2132020
SARSAWA (SAHARANPUR)-247232

